



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA ENERGIA E CLIMA

Class. 2024.VI/3.34

Alla c.a. **Ing. Michele Gadaleta**
Dirigente Settore Opere Pubbliche
Settore Opere Pubbliche

c.c. **Ing. Ilaria Nicoletta Di Cerbo**
Responsabile Unica di progetto
S.O. sviluppo e progettualità abitative
Settore politiche abitative

SEDE

Oggetto: PNRR M5C1 inv. 1.1 - Nuova sede del Centro per l'Impiego - Ufficio del Collocamento Mirato di Parma - CUP I95B23000070001 - Richiesta parere su Progetto di fattibilità tecnico-economica.

Rif. Richiesta Indizione Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Prot. Gen. 282568 del 20/12/2023

Visto:

- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- il Progr. n. 156/2008 Oggetto n. 3124: "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015 n. 967, aggiornata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2016, n. 1715, recante "Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis l.r. 26/2004 e s.m.)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2015 n. 1275, recante "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter l.r.

26/2004 e s.m.)”, aggiornata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2020, n. 1385;

il RUE del Comune di Parma adottato con atto di C.C. n. 11 del 27.01.2009 e approvato con atto di C.C. n. 71 del 20.07.2010;

la Deliberazione della Giunta Regionale 9 Novembre 2020, n. 1548;

la Deliberazione della Giunta Regionale 25 Luglio 2022, n. 1261;

il Regolamento Energetico - Allegato C1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con atto di C.C. n. 90 del 29/11/2017 e pubblicato sul B.U. il 27/12/2017;

la Informativa in merito alle disposizioni prescrittive in materia edilizia, introdotte dal Piano Aria Integrato Regionale 2020, a seguito dei chiarimenti espressi dalla Regione Emilia Romagna di cui al Prot. Gen. n. 0458251/2018 del 22/06/2018;

Preso atto che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 2023-76 del 10.03.2023, il Comune di Parma ha espresso indirizzo favorevole all’individuazione quale sede per il nuovo Centro per l’Impiego e Ufficio di Collocamento Mirato di Parma (cd. “CPI”) l’immobile sito in Viale Vittoria n. 43 a Parma, di proprietà ASP Parma – Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma;

con DD-2023-2176 del 14.09.2023 è stato affidato il servizio tecnico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica all’RTP costituito fra l’ing. Marco Montani, l’Arch Carlo Contini, il Per. Ind. Giuseppe Burcotti e il Per. Ind. Fabio Bazzani;

con nota prot. 6318 del 11.01.2024 è stato depositato l’elaborato sostitutivo “IM.EL.02 – Impianti meccanici – Relazione Tecnica ex L. 10/91, ai sensi della DGR 1261/2022”;

Considerato che:

l’intervento consiste nella rifunzionalizzazione e ammodernamento dell’immobile di Viale Vittoria n. 43 per la realizzazione di nuova sede del Centro per l’impiego - Ufficio del Collocamento Mirato di Parma, attraverso interventi di isolamento di porzione dell’involucro edilizio, sostituzione dei serramenti, ristrutturazione dell’impianto termico ed installazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a 40.48 kWp;

A seguito del controllo di merito della Relazione Tecnica ex L. 10/91 la Struttura Tecnica competente in materia Energetica è del parere che siano stati rispettati tutti i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1261/22.

Con i più distinti saluti.

(sottoscritto digitalmente da)

Il Funzionario tecnico
Dott. Ing. Marco Mordacci

(sottoscritto digitalmente da)

Il Responsabile della S.O. Energia e Clima
Arch. Enzo Bertolotti