



Prova: HVSR - Moletolo, PR


Segnale acquisito





Storia temporale rapporto H/V



Rapporto spettrale H/V



Singole componenti spettrali



Frequenze caratteristiche di sito e valore di impedenza

Frequenza (Hz):	1.83	17.44	31.52
Impedenza (H/V):	2.15	1.98	1.78

UBICAZIONE DELLA PROVA



Relazione geologica di fattibilità a supporto della progettazione del complesso "Una palestra per tutti"

Moletolo, Parma (PR)

Campagna delle indagini
SISMICA Tipo HVSR

ALLEGATO

3



SUBSOIL Srl
Strada Barco, 1/C - 42027 Montecchio E. (RE)
Tel. 0522 887268 - fax 0522 249540

Rev.	Redatto	Approvato
A	Dicembre 2022	Dicembre 2022
	Dott. Carlo Alberto De Risio	Dott. Geol. Fabrizio Giorgini

COMMESSA: 09309522_FG