



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOO000

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0005106

DATA: 02/02/2023

OGGETTO: Parere igienico sanitario preventivo -Piano Nazionale Complementare PNC /PNRR – Missione 6 Component 2- Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.- Intervento n.166 “Completamento Polo Materno Infantile – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME” – AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA- prot. 2138 del 12/01 /2023

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-10]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0005106_2023_Pec id_19961118.eml.eml:	6C596964E744E3928EDD72F2A786866826D73D27F6D0DF11C 75C584BDEADFD9D
PG0005106_2023_PG0007621_2023_lettera.pdf.pdf:	05D893907875F12262563D3454D627BCD78D396F6B6BF74C7A 801EADFD1FFECE
PG0005106_2023_PG0007621_2023_frontespizio.pdf.pdf:	9203E3131662D2C36617EDE20B54A8774913BED9D9B5737B34 26CDE0F3D18E1F
PG0005106_2023_Pec id_19961118_testo.html.pdf:	523800A8AD00A33D665B5E26A61EFFAD17DD455CB714345FB 4B7740B8B85F998



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma
satl@cert.ao.pr.it

OGGETTO: Parere igienico sanitario preventivo -Piano Nazionale Complementare PNC/PNRR – Missione 6 Component 2- Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.- Intervento n.166 “Completamento Polo Materno Infantile – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME” – AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA- prot. 2138 del 12/01 /2023

In riferimento alla richiesta in oggetto ed esaminata la documentazione trasmessa, relativa alla realizzazione del **NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME**, per quanto di competenza,

si pongono le seguenti osservazioni:

1. il locale refertazione ubicato al piano interrato ha superficie inferiore a 9 mq;
2. il bagno ubicato all'interno dell'attesa protetta manca di antibagno;
3. nel pronto soccorso, vista la presenza di un'unica accettazione/segreteria, al fine di evitare incroci e contaminazioni è necessario prevedere quest'ultimo locale in prossimità della bussola/ingresso.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Donatella Ponzi
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Donatella Ponzi


Pec id_19961118.eml.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.





FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0007621
DATA: 02/02/2023
OGGETTO: Parere igienico sanitario preventivo -Piano Nazionale Complementare PNC /PNRR – Missione 6 Component 2- Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.- Intervento n.166 “Completamento Polo Materno Infantile – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME” – AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA- prot. 2138 del 12/01/2023

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Ponzi
Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0007621_2023_Lettera_firmata.pdf:	Ponzi Donatella; Sodano Natalia	05D893907875F12262563D3454D627BCD 78D396F6B6BF74C7A801EADFD1FFECE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Si trasmette la nota riportata con oggetto: Parere igienico sanitario preventivo -Piano Nazionale Complementare PNC/PNRR - Missione 6 Component 2- Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".- Intervento n.166 "Completamento Polo Materno Infantile - NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME" - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA- prot. 2138 del 12/01/2023. La trasmissione avviene in automatico tramite il sistema di Protocollo PICO dell'Azienda USL di Parma.

Cordiali saluti.

Il messaggio contiene informazioni personali e riservate. Ogni uso improprio è punito ai sensi di legge e solleva il mittente da ogni responsabilità. Nel caso in cui il messaggio sia stato recapitato per errore, si invita a darne tempestiva comunicazione ed a provvedere alla sua cancellazione da ogni dispositivo o sistema. La rivelazione totale o parziale del contenuto di corrispondenza erroneamente recapitata è punita ai sensi dell'art. 616 del codice penale.