



- 🔥 IMPIANTI ANTINCENDIO
- 🔥 LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
- 🔥 PRESENTE IN TUTTI I SETTORI CONTRO IL FUOCO



Tecnici Manutentori con competenze certificate



Parma, 15 Ottobre 2024

Spett.le

**Comune di Parma S.O. Manutenzioni**

Via La Spezia, 46/A

43125 - Parma

Oggetto: OFFERTA PER RIPRISTINO ANOMALIE GRUPPO DI POMPAGGIO C/O STAZIONE E SOTTOPASSO

A seguito dei controlli eseguiti presso la Stazione di Parma, siamo a trasmettere offerta di massima per il ripristino delle seguenti anomalie:

### Gruppo di pompaggio Stazione

- La pompa di compenso Jockey non funziona , occorre sostituirla.
- La pompa di sentina non funziona , occorre sostituirla.
- Occorre sostituire le batterie della motopompa.
- Il livello dell'olio è abbondantemente sopra il livello massimo e sembrerebbe misto con altro liquido. Occorre fare tagliando al motore della motopompa per una corretta manutenzione.

**Nota bene: attualmente non è possibile provare il motore, una volta fatto il tagliando e sostituito le batterie proveremo ad avviare il motore, se si dovessero verificare ulteriori anomalie Vi verranno comunicate immediatamente.**

- Occorre sostituire il misuratore di portata.
- Occorre sostituire il vaso di espansione.
- Fornitura degli estintori mancanti, obbligatori come dotazione al locale.
- Fornitura di manovuotometri su tubazione di aspirazione ( ora mancanti ma necessari )

La quotazione per quanto sopra segnalato è di: € 3.490,00 + IVA

## APA Antincendi srl

P.IVA e CODICE FISCALE 02421160348 - R.I. PR N. 02421160348 - ALBO ART. N. 71705 - Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.

📍 Via Maestri del Lavoro, 3/A - 43122 PARMA

☎ Tel. 0521.273233 r.a. - Fax 0521.271781

🌐 [www.apaantincendio.it](http://www.apaantincendio.it)

✉ [segreteria@apaantincendio.it](mailto:segreteria@apaantincendio.it)

- 🔥 IMPIANTI ANTINCENDIO
- 🔥 LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
- 🔥 PRESENTE IN TUTTI I SETTORI CONTRO IL FUOCO

Spett.le

**Comune di Parma S.O. Manutenzioni**

Essendo un impianto di importanza rilevante il ns. consiglio è di rimmetterlo correttamente in funzione.

**Nota bene:**

**Occorre rimuovere il vecchio gasolio dal serbatoio in quanto molto vecchio ed inserire del gasolio nuovo per evitare problemi alle pompe iniezione del motore diesel. (Vs. competenza)**

**Gruppo di pompaggio Sottopasso**

*Presenza in carico gruppo di pompaggio*

- La pompa di compenso Jockey non funziona , occorre sostituirla.
- Occorre sostituire le batterie della motopompa.
- Il livello dell'olio è abbondantemente sopra il livello massimo e sembrerebbe misto con altro liquido. Occorre fare tagliando al motore della motopompa per una corretta manutenzione.

**Nota bene: attualmente non è possibile provare il motore, una volta fatto il tagliando e sostituito le batterie proveremo ad avviare il motore, se si dovessero verificare ulteriori anomalie Vi verranno comunicate immediatamente.**

- Occorre sostituire il misuratore di portata.
- Occorre sostituire il vaso di espansione.
- Fornitura e sostituzione di n. 1 manometro attacco radiale da ¼" cassa inox 0-16 bar.

**Nota bene:**

**Occorre rimuovere il vecchio gasolio dal serbatoio in quanto molto vecchio ed inserire del gasolio nuovo per evitare problemi alle pompe iniezione del motore diesel. (Vs. competenza)**

La quotazione per quanto sopra segnalato è di: € 3.075,00 + IVA

## APA Antincendi srl

P.IVA e CODICE FISCALE 02421160348 - R.I. PR N. 02421160348 - ALBO ART. N. 71705 - Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.

📍 Via Maestri del Lavoro, 3/A - 43122 PARMA

☎ Tel. 0521.273233 r.a. - Fax 0521.271781

🌐 [www.apaantincendio.it](http://www.apaantincendio.it)

@ [segreteria@apaantincendio.it](mailto:segreteria@apaantincendio.it)



- 🔥 **IMPIANTI ANTINCENDIO**
- 🔥 **LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA**
- 🔥 **PRESENTE IN TUTTI I SETTORI CONTRO IL FUOCO**



Tecnici Manutentori con competenze certificate



Spett.le

**Comune di Parma S.O. Manutenzioni**

**TOTALE € 6.565,00 + IVA DI LEGGE**

Una volta sostituito le batterie e fatto il tagliando si procederà all'avviamento e a tutte le prove per un normale funzionamento ; eventuali ulteriori anomalie vi verranno segnalate .

VERRA' CONSEGNATO IL REGISTRO ANTINCENDIO OVE MANCANTE GRATUITAMENTE

### **Tempistica e condizioni**

Trasporto: A ns. carico presso Vs. sede.

Consegna: 30/40 gg. da ricevimento ordine.

Oneri fiscali: IVA di legge a Vs. carico.

Oneri sicurezza: Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs 81/2008, ai sensi dell'articolo 26, siamo a comunicarVi che i corrispettivi indicati nel contratto in oggetto contemplano e comprendono gli oneri per la sicurezza, non assoggettati a sconti, pari a **€ 200,00 (compreso)**.

Pagamento: Con bonifico bancario. A 60 gg.

### **APA Antincendi srl**

P.IVA e CODICE FISCALE 02421160348 - R.I. PR N. 02421160348 - ALBO ART. N. 71705 - Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.

📍 Via Maestri del Lavoro, 3/A - 43122 PARMA

☎ Tel. 0521.273233 r.a. - Fax 0521.271781

🌐 [www.apaantincendio.it](http://www.apaantincendio.it)

✉ [segreteria@apaantincendio.it](mailto:segreteria@apaantincendio.it)



- 🔥 **IMPIANTI ANTINCENDIO**
- 🔥 **LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA**
- 🔥 **PRESENTE IN TUTTI I SETTORI CONTRO IL FUOCO**



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001  
N° 05 100 2061

Tecnici Manutentori con  
competenze certificate

GRUPPO  
CERTIFICATO



Spett.le

**Comune di Parma S.O. Manutenzioni**

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, e attendendo vs. riscontro porgiamo cordiali saluti.

**APA Antincendi srl**

## **APA Antincendi srl**

P.IVA e CODICE FISCALE 02421160348 - R.I. PR N. 02421160348 - ALBO ART. N. 71705 - Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.



Via Maestri del Lavoro, 3/A - 43122 PARMA



Tel. 0521.273233 r.a. - Fax 0521.271781



[www.apaantincendio.it](http://www.apaantincendio.it)



[segreteria@apaantincendio.it](mailto:segreteria@apaantincendio.it)