



Ministero dell'Interno
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCOPARMA
"Omne pro alieno bono"

P.E.C.: com.parma@cert.vigilfuoco.it
Via Chiavari, 11/b ☎ 0521.953211

Ufficio Prevenzione incendi
P.E.C.: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it
☎ 0521.953213-263

**FORMA FUTURO SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.**
c/o ing. MICHELI PAOLA
amministrazione@pec.formafuturo.it

**Oggetto: Pratica VV.F. n° 4822
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta FORMA FUTURO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
sita in VIA LA SPEZIA 110, 43125 Parma**

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 8255 del 21/05/2024 per le seguenti attività soggette:

67.4.C	Scuole e simili, con numero di persone presenti > 300
--------	---

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Fabio Perrino, si esprime **parere definitivo favorevole** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

Le porte e gli infissi che separano i locali dai vani scale abbiano caratteristiche pari ad almeno E30-S_a ciò al fine di poter considerare i vani scale quali filtri. Detti filtri proposti in progetto per poter omettere la lunghezza dei percorsi di esodo dovranno rispettare le caratteristiche indicate al p.to S.3.5.4 dell'Allegato al DM 03/8/2015.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
FabioPerrino
(firmato digitalmente)