




SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO DI POTENZA
	PLAFONIERA RETTANGOLARE DA PARETE/SOFFITTO LED 39 W (2184 lm REALI- 4000 K - CRI>80) CORPO IN ALLUMINIO, OTTICA IN PMMA, GRADO DI PROTEZIONE IP20, CLASSE ISOLAMENTO I, IK06, COLORE A SCELTA D CABLAGGIO ELETTRICO CON ALIMENTATORE ON-OFF INTEGRATO, RISCHIO FOTOBIOLOGICO R50, TIPO LOMBARDO FLO R ART. LL13401_N O EQUIVALENTE
	PLAFONIERA QUADRATA DA PARETE/SOFFITTO LED 30 W (2169 lm REALI- 4000 K - CRI>80) CORPO IN ALLUMINIO, OTTICA IN PMMA, GRADO DI PROTEZIONE IP20, CLASSE ISOLAMENTO I, IK06, COLORE A SCELTA D CABLAGGIO ELETTRICO CON ALIMENTATORE ON-OFF INTEGRATO, RISCHIO FOTOBIOLOGICO R50, TIPO LOMBARDO FLO Q 300 ART. LL13400_N O EQUIVALENTE
	PLAFONIERA RETTANGOLARE DA SOSPENSIONE LED 54 W (5298 lm REALI- 4000 K - CRI>80, UGR<19) CORPO IN ALLUMINIO, OTTICA IN PMMA, GRADO DI PROTEZIONE IP40, CLASSE ISOLAMENTO I, IK06, CABLAGGIO ELETTRICO CON ALIMENTATORE DALLI RISCHIO FOTOBIOLOGICO R50, TIPO NOVALUX FLO R 300 ART. LL13400_N O EQUIVALENTE
	PLAFONIERA RETTANGOLARE DA SOSPENSIONE LED 33 W (4545 lm REALI- 4000 K - CRI>80, UGR <19) CORPO IN ALLUMINIO, OTTICA IN PMMA, GRADO DI PROTEZIONE IP40, CLASSE ISOLAMENTO I, IK06, CABLAGGIO ELETTRICO CON ALIMENTATORE DALLI RISCHIO FOTOBIOLOGICO R50, TIPO NOVALUX THE PANEL BIEMISSION ART. 105604_N O EQUIVALENTE
	INTERRUTTORE DI COMANDO LUCI CON SENSORE AD INFRAROSSI DI RILEVAMENTO / MOVIMENTO SERIE CIVILE BTGINO MATIX O EQUIVALENTE
	COMANDI LUCE (simboli generali) INTERRUTTORE UNIPOLARE - DEVIATORE - INVERTITORE SERIE CIVILE BTGINO MATIX O EQUIVALENTE
	SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO CON GRADO DI PROTEZIONE IP2x A 3 MODULI SERIE CIVILE BTGINO MATIX O EQUIVALENTE
	PLAFONIERA AUTONOMA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON AUTODIAGNOSI LED FLUSSO IN EMERGENZA 300 LUMEN, AUTONOMIA 1 h, MODALITA' OPERATIVA SELEZIONABILE SE/SA RICARICA COMPLETA 12 h, DOPPIO ISOLAMENTO, GRADO DI PROTEZIONE IP42, IK08, TIPO LINERGY LED 300LM 1h SE/SA IP42 ENERGY TEST ART. LD13111 O EQUIVALENTE
	RILEVATORE DI PRESENZA PER INTERFACCIA DALI



 Comune di Parma Settore Opere Pubbliche	Responsabile Unico del Procedimento: ARCH. ANNA MASCIARELLI - Settore Opp. Pubbliche - Comune di Parma Progetto generale dell'intervento: ARCH. ANDREA OLIVA via L. Ariosto 17 - 43123 Reggio Emilia andrea@chimarchitetto.it Consulenti progetto architettonico: Ing. Giacomo Fabbri Arch. Gabriele Nicoli Arch. Luca Paroli Arch. Marinella Soliani
	Consulenti progetto strutture: Ing. Matteo Pè Studio associato Cigarini via Cicala 1/1 - 43123 Reggio Emilia pe@ci-cigari.it Consulenti progetto impianti meccanici: Ing. Simone Ghinelli Studio Delos ingegneri associati Borgo della Salinara 4 - 43127 Parma s.ghinelli@studiodelos.it Consulenti progetto impianti elettrici e speciali: Ing. Pier Giorgio Nasuti Studio Delos ingegneri associati Borgo della Salinara 4 - 43127 Parma p.nasuti@studiodelos.it Coordinamento della Sicurezza Arch. Vincenzo Mainardi Borgo della Salinara 4 - 43127 Parma v.mainardi@chimarchitetto.it

CUP: I93D21001400004 CUI: L00162210348202200023

IL GIARDINO RITROVATO

Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale: ex serre Petitot - Lotto 1

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)					
revisione:	data:	descrizione:	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	30/08/2025	emissione	Laura Torcchetti	Ing. Pier Giorgio Nasuti	Ing. Pier Giorgio Nasuti
02					
03					

Progetto finanziato da:



Titolo elaborato:		Numero elaborato:
Impianti elettrici		IE.01
Illuminazione ordinaria e di emergenza		
Formato:	A1+	
Scala:	1:50	

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma