

COMPONENTE
ioni gas/fluido refrigerante



Marca Daikin mod KHRQ22M29H o similare.

- conformemente a quanto previsto dal DM 17 gennaio 2018, i soggetti responsabili di cui al punto 7.2.4, provvederanno alla progettazione e realizzazione di elementi di collegamento antisismici conformi alle verifiche di cui al punto 7.3.6. (verifiche di funzionamento e stabilità rispettivamente per lo stato limite operativo e lo stato limite di salvaguardia);
- in relazione alla definizione delle soluzioni costruttive degli staffaggi, tenuto conto delle prescrizioni di cui al punto precedente, dovranno essere verificati gli spazi utili di installazione dei vari componenti. Eventuali spostamenti delle componenti architettoniche potranno essere effettuati compatibilmente con i vincoli di installazione previsti dal costruttore per la componentistica di progetto;
- Il posizionamento delle apparecchiature ed i percorsi dei canali andranno verificati in cantiere con la direzione lavori;
- L'installazione di ogni componente deve essere tassativamente realizzata nella più rigorosa osservanza di quanto previsto dal manuale di montaggio del medesimo.

DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI.

NOTE

ARCH. ANNA MASCIARELLI - Settore Opp. Pubbliche - Comune di Parma

Ing. Matteo Pè
Studio associato Cigarini

Ing. Giacomo Fabbi
Arch. Gabriele Nicoli

Studio Delos Ingegneri associatiStudio Delos Ingenieure & ArchitektenArch. Vincenzo Mainardi

CIG B9BA5C99DD

Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale: Teatro del Vicolo e P.le Serventi - Lotto 2

inelli

Regione Emilia-Romagna

Schema unifilare e di regolazione VRV

Formato:	
----------	--

cartiglio.dwg

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma