

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			315
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000021752	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US ¹³ Muratura	4	¹⁴ C.a. 0
¹⁵ Altre strutture		0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 636
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		46
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		3
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☒ sì ☐ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ Frana ⁴² Liquefazione ⁴³ Faglia attiva e capace ⁴⁴ Cedimenti differenziali ⁴⁵ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ A monte ⁴⁸ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	