




Sezione A-A

Chiusura in ghisa sferoidale per carichi di prima categoria

Sezione B-B

Mezzo Tubo DN200 in PVC SBR

Tubo in PVC interrato nel CLS

Sagomatura idraulica in CLS

Rinforzo in cls magro lunghezza 40

Sottofondo in cls magro con rete elettrosalita Ø6 maglia 15x15

Sagomatura idraulica in CLS

Pozzetto di ispezione di dimensione interna pari a 100x100 cm anche di sezione circolare, in CLS vibrato per carichi di prima categoria, completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm. La cameretta dovrà essere a completa tenuta idraulica in realizzazione monolitica e con idonee guarnizioni di tenuta tra i vari elementi. L'elemento di base della cameretta dovrà essere realizzato con sagomatura idraulica nel fondo. I punti di innesto delle tubazioni e delle eventuali prolunghe del pozzetto dovranno essere stuccati sia internamente che esternamente con malta a base di resine epossidiche bi-componenti.

Pianta Circolare
Scala 1:50

Pianta Quadrata
Scala 1:50

Bauetto sottofondo e rifianco sabbia

Bauetto sottofondo e rifianco sabbia

Sagomatura idraulica a mezzo tubo.

Chiusura in ghisa sferoidale D400

Passo d'uomo luce nella Ø60 cm

Chiusura in ghisa sferoidale D400

Passo d'uomo luce nella Ø60 cm

Tubazione acqua nera DN 200 in PVC a norma UNI EN 1401 SBR

Tubazione acqua nera DN 200 in PVC a norma UNI EN 1401 SBR

FOGNATURA NERA PUBBLICA		FOGNATURA NERA PRIVATA	
FOGNATURA NERA DI PROGETTO	FOGNATURA NERA ESISTENTE	FOGNATURA NERA DI PROGETTO	FOGNATURA NERA ESISTENTE
CONDOTTA ACQUE NERE IN PVC	CONDOTTA ACQUE NERE	CONDOTTA ACQUE NERE IN PVC	CONDOTTA ACQUE NERE
POZZETTO DI ISPEZIONE	DIREZIONE LINEE DI FLUSSO COLLETTORI	SIFONE TIPO FIRENZE	DIREZIONE LINEE DI FLUSSO COLLETTORI
DIREZIONE LINEE DI FLUSSO COLLETTORI	CONDOTTA ACQUE MISTE	POZZETTO DI ISPEZIONE	DIREZIONE LINEE DI FLUSSO COLLETTORI
NUMERO POZZETTO	DIREZIONE LINEE DI FLUSSO COLLETTORI		

REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	APP. DI N.°	PRODOTTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	20/09/2017	Emissione per prima versione				
1	20/09/2017	Emissione per prima versione			G.R.	G.C.
2	20/09/2017	Emissione per prima versione con adeguamento norme di riferimento norme UNI e norme di riferimento (S)			G.R.	G.C.
3	20/09/2017	Emissione per prima versione con adeguamento norme di riferimento norme UNI e norme di riferimento (S)			G.R.	G.C.
4	20/09/2017	Emissione per prima versione con adeguamento norme di riferimento norme UNI e norme di riferimento (S)			G.R.	G.C.

CONTRODEDUZIONI

Regione Emilia Romagna
Provincia di Parma
COMUNE DI PARMA
Settore Interventi Urbanistici

commissario
prof. **SCHEDA NORMA "A1"
CROCCETTA**

PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO

conferente
proponente

**Soggetti attuatori
proponenti**

progettista
architetto

ing. **Gian Luigi Capra**
via S. Maria Maddalena, 10
tel. 0521/255974
mail: gianluigi.capra@comuni.it
pec: gianluigi.capra@comuni.it

con la collaborazione di
arch. **Giulia Bion**
prof. **Massimo Zanoni**

ing. **Gian Lorenzo Benini**
via S. Maria Maddalena, 10
tel. 0521/255974
mail: gianlorenzobenini@comuni.it

Via Martiri dello sbarco, 36 - 41124 Vicenza (VI)

PIÙ POLINOMIA
via Milano Base 40, 01127 Milano

fase
phase
PUA
arch. con delib. CC 79 del 22/07/2017
- **VARIANTE** -

elaborato
elaborazione

**schema degli impianti
tecniche:**
FOGNATURA NERA

scala 1:1.000

elaborato n° **1.2.** REV. 1

Conferenza di servizi con i Comuni interessati al
territorio, durante la quale il titolare di ripartire il
servizio comunque fuori della 100 e 1000 comune
senza nulla collaborazione.